

BALLAST/TAGSTAUE, TÆPPE TIL TAGHAVE

De konstruktioner, der er angivet i specifikationsteksten og på tegningen, er egnede til et skråt grønt tag, der er damptæt med en hældning på 20°-45°. Tage med andre hældninger kræver en anden konstruktion.

BALLAST/TAG SEDUM

Systemets struktur:

- Vandblokerende fleece B1200
- Substraightener
- Omfattende taghavesubstrat
- Forkultiveret vegetationsmåtte Sempergrøn Sedum-blandingsmåtte Type T

Samlet monteringshøjde 90 mm

Vandmættet vægt (kg/m²) maksimum 100 kg/m² (helt vandmættet)

Vandbufferkapacitet (l/m²) maksimalt 31 l/m²

VANDBUFFERENDE FLEECE

- Leverandør: Sempergreen
- Type: B1200
- Vægt: 1200 g/m²
- Tykkelse (mm): 10 mm
- Materiale: genanvendt PET og bomuld
- Rullestørrelse: 2 x 16 m¹
- Anvendelse: på rodresistent tagdækning med et overlap på mindst 100 mm.

SUBSTRATHOLDER

- Leverandør: Sempergreen
- Type: AA-plade S50
- Vægt (kg): 1,64
- Tykkelse (mm): 50
- Materiale: genanvendt polyethylen
- Dimensioner (mm): 500 x 500
- Anvendelse: på vandabsorberende fleece. Arkene kan forbindes med hinanden med en glidesamling

SUBSTREET

- Leverandør: Sempergreen
- Type: omfattende taghavesubstrat
- Materiale: i henhold til VBB-FLL-retningslinjerne
- Lagtykkelse efter sænkning (mm): 50 mm

VEGETATION/BEPLANTNING

- Leverandør: Sempergreen
- Type: Sempergreen forkultiveret Sedum-mix måtte type T
- Dyrket på en kokosnøddeholder og Sempergreen-dyrkningssubstrat. Kokosbægeret har plastikforstærkning i top og bund for at forstærke vegetationstæppet.
- Dækning ved levering/opførelse: 95%
- Planteblanding: 6-8 forskellige arter af Sedum
- Standard rullebredde (m): 0,60
- Standard rullelængde (m): 2,00. Fås i andre længder på forespørgsel
- Levering: på rulle/palle
- Efter udlægning af vegetationstæpper mættes hele konstruktionen med vand.

TILBEHØR TIL VEGETATIONSFRI ZONE

- Leverandør: Sempergreen
- Opdelingsprofil (valgfri)
- Tagkantprofil (ekstraudstyr)
- Grus, olivin eller ferskensten (valgfrit)
- Flisebærer, ny tagsten eller brugt tagsten (valgfrit)
- Overvågningsbrønd, pullerterist eller bladfælde (valgfrit)

BEARBEJDNING

Det anbefales at bruge et vandingssystem og en anti-skimming-enhed til behandling af denne systemopbygning. Behandlingen skal udføres i overensstemmelse med VBB-FLL's retningslinjer og leverandørens anvisninger.