

**BALLAST/TAGSTAUE, TÆPPE TIL TAGHAVE**

De konstruktioner, der er angivet i specifikationsteksten og på tegningen, passer til et traditionelt Sedum-tag med en hældning på 5°-15°. Tage med andre hældninger kræver en anden konstruktion.

**BALLAST/TAG SEDUM**

Systemets struktur:

- Rodbeskyttelsesfilm (valgfri)
- Drænende fleece Type 8
- Ekstensivt taghavesubstrat 60 mm
- Forkultiveret vegetationsmåtte Sempergreen Sedum-blandingsmåtte

Samlet monteringshøjde 100 mm

Vandmættet vægt (kg/m<sup>2</sup>) maksimum 102 kg/m<sup>2</sup> (fuldt vandmættet)

Vandbufferkapacitet (l/m<sup>2</sup>) maksimalt 29 l/m<sup>2</sup>

**RODBESKYTTELSSEFILM (VALGFRI)**

- Leverandør: Sempergreen
- Vægt (g/m<sup>2</sup>): 322
- Materiale: 100% LDPE
- Tykkelse (mm): 0,5
- Taghældning: kan kun anvendes på en taghældning på 0° til 10°.
- Anvendelse: på tagdækning med et overlap på 500 mm (hvis tagdækningen ikke er rodbestandig)

**DRÆNVILIES TYPE 8**

- Leverandør: Sempergreen
- Tørvægt: 1,10 kg/m<sup>2</sup>
- Mættet vægt: 7,1 kg/m<sup>2</sup>
- Materiale: genanvendt PET
- Rullestørrelse: 2 x 20 m<sup>1</sup>
- Dræning: 10 mm
- Vandtank: 6 l/m<sup>2</sup>
- Trykstyrke: 1,5 kN/m<sup>2</sup>
- Anvendelse: på tagdækning eller rodbeskyttelsesmembran (valgfrit) med 100 mm overlappning

**SUBSTREET**

- Leverandør: Sempergreen
- Type: omfattende taghavesubstrat
- Materiale: i henhold til VBB-FLL-retningslinjerne
- Lagtykkelse efter nedsynkning (mm): 60 mm

**VEGETATION/BEPLANTNING**

- Leverandør: Sempergreen
- Type: Sempergreen forkultiveret Sedum-mix måtte
- Dyrket på en kokosnøddeholder og Sempergreen-dyrkningssubstrat
- Dækning ved levering/opførelse: 95%
- Planteblanding: 6-8 forskellige arter af Sedum
- Standard rullebredde (m): 0,60
- Standard rullelængde (m): 2,00 eller 1,67
- Levering: på rulle/palle
- Efter udlægning af vegetationstæpper mættes hele konstruktionen med vand.

**TILBEHØR TIL VEGETATIONSFRI ZONE**

- Leverandør: Sempergreen
- Opdelingsprofil (valgfri)
- Tagkantprofil (ekstraudstyr)
- Grus, olivin eller ferskensten (valgfrit)
- Flisebærer, ny tagsten eller brugt tagsten (valgfrit)
- Overvågningsbrønd, pullerterist eller bladfælde (valgfrit)

**BEARBEJDNING**

Behandlingen skal udføres i overensstemmelse med VBB-FLL's retningslinjer og leverandørens anvisninger.