


Certificado de Eficiencia Energética

Energy Efficiency Certificate


Normativa de aplicación: **ISO 25745-2:2015**
Regulation of application:
Referencia: **92681642**
Reference:

A petición de la empresa TK Elevator Manufacturing Spain S.L. se han realizado las pruebas y revisiones de instalación y documentación referidas en la norma ISO 25745-2:2015, para la Calificación Energética de los Ascensores, a fecha 14/12/2022.

Under request of the above mentioned company, a review of documentation and test on the installation below have been performed, regarding standard ISO 25745-2:2015, for the determination of Energy Efficiency Class for Lifts on the date mentioned above.

Tipo de elemento <i>Element</i>	Electromecánico (correas)	Calificación de Eficiencia Energética <i>Energy Efficiency Class</i>
Fabricante: <i>Manufacturer</i>	TK Elevator Manufacturing Spain SL	
Dirección Instalación: <i>Address of installation</i>	Federico Cantero Villamil,4, 28935, Móstoles (torre de pruebas)	 <p>Energía específica en funcionamiento por ciclo de referencia: 0,66 mWh/(kg·m) <i>Specific running energy for the reference cycle</i></p> <p>Energía total consumida por año: 548 kWh <i>Total energy consumption per year</i></p>
Modelo / Nº Serie: <i>Model / Item</i>	EOX	
Año de Fabricación: <i>Year of Manufacturing</i>	2.022	
Carga Nominal (kg): <i>Nominal Load (kg)</i>	630 kg	
Velocidad (m/s): <i>Speed (m/s)</i>	1 m/s	
Acceleración (m/s²): <i>Acceleration(m/s²)</i>	0,4 m/s ²	
Arranque (m/s³): <i>Jerk (m/s³)</i>	0,4 m/s ³	
Altura de Elevación (m): <i>Lifting Height (m)</i>	16,2 m	
Días de uso al año: <i>Operating days per year:</i>	365 días	
Nivel de rendimiento modos inactivo, standby 5min/30min: <i>Performance level for idle, standby 5min/30min</i> P _{id} 76W /P _{st5} 36W /P _{st30} 36W	Nivel de rendimiento en funcionamiento: <i>Performance levels for running</i> 0,72 mWh/(kg·m)	
Calificación Energética: 1 <i>Energy Ef. Class:</i>	Calificación Energética: 2 <i>Energy Ef. Class:</i>	
Categoría de Uso: <i>Usage Category:</i>	2	
Fecha de Emisión: <i>Issue Date</i>	19/12/2022	

Validez: 4 años desde la fecha de emisión
Validity: 4 years after issue date



Albert Pascual Torres

TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing, S.A.
Garrotxa, 10-12, 08820, El Prat Llobregat